

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

Am primit exemplul
Lily

Arhitect șef
nr. 21466 din 14.09.2017

Avizul structurii CU
nr. 253 din 14.09.2017

Domnului

PRIMAR AL COMUNEI CRANGURILE

Urmare cererea dvs. nr. 8399 din 05.09.2017 pentru emiterea avizului structurii de specialitate în vederea eliberării certificatului de urbanism solicitat de ¹⁾ _____
COMUNA CRANGURILE

cu sediul ²⁾ în județul DAMBOVIȚA comuna CRANGURILE
satul BADULEȘTI cod poștal _____
strada _____ nr. 49A bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____
telefon/fax _____ e-mail _____

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul DÂMBOVIȚA
comuna CRANGURILE satul VOIA
cod poștal _____ strada _____ nr. 17A bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____
sau identificat prin ³⁾ Plan de încadrare în zona vizat OCPI, Extras de carte funciara nr. 55807/31.07.2017; NC 70897


Depusă pentru ⁴⁾ CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN SATUL VOIA, COMUNA CRANGURILE, JUDEȚUL DAMBOVIȚA

În urma analizării propunerii de Certificat de urbanism transmis și a verificării datelor existente, se emite următorul

A V I Z ⁵⁾

NEFAVORABIL. Terenul este strabatut pe zona centrala de o linie electrica. In zona de protectie si siguranta a acesteia nu se poate construi iar posibilitatea amplasarii obiectivului catre scoala existenta ar duce la umbrirea fatadei dinspre sud a acesteia. Se diminueaza suprafata de spatiu verde si curte aferenta scolii.

ARHITECT ȘEF,
arh. IULIAN WISANU



Întocmit: Elena Chirita